



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl
konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164

Bytom

760 lat

Bytom, dnia 29.08.2014 r.

BPK/ /DP/205/2014

dot. przetargu pn. „Dostawa i montaż wirówki dekantacyjnej do
odwadniania osadów ściekowych dla Oczyszczalni Ścieków
Miechowice”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień. Pytania wpłynęły po terminie przewidzianym na ich składanie.

Pytanie 1: Czy można zastosować pokrywy zewnętrzne wirówki z włókna szklanego w miejsce stalowych? Pokrywy z włókna szklanego gwarantują łatwiejszą obsługę (są lżejsze) oraz stanowią skuteczniejszą barierę dźwiękową.

Odp.: Nie - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pokrywy zewnętrznej wirówki z włókna szklanego.

Pytanie 2: Bardzo proszę o doprecyzowanie informacji jakie elementy szybkozużywające się są wyłączone z gwarancji, tzn. Jakie jest wymagane zabezpieczenie bębna wirówki?

Udzielenie gwarancji przez producenta na 100 000 godzin na bęben wirówki musi być udowodnione odpowiednim zabezpieczeniem tego elementu, gdzie tylko zużywają się elementy łatwo wymienne oraz niekosztowne a nie sam bęben.

Odp.: Zamawiający w §4 ust. 10 wzoru umowy określił, że Wykonawca dokona zakwalifikowania elementów szybkozużywających, według znajomości uwarunkowań technicznych oferowanych urządzeń. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków dotyczących sposobu zabezpieczenia bębna wirówki – wymagane jest udzielenie gwarancji 100 000 godzin pracy. Niewskazanie, które elementy Wykonawca uznaje za szybkozużywające się, lub niezastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia bębna będzie skutkowało możliwością roszczeń gwarancyjnych ze strony Zamawiającego na kompletny podzespół (bęben).

Pytanie3: Czy zamawiający dopuszcza by przenośnik odprowadzający osad spod wirówki do kontenera znajdującego się na zewnątrz był nieogrzewany w części znajdującej się poza budynkiem?

Odp.: Nie – Zamawiający wymaga aby przenośnik odprowadzający osad spod wirówki do kontenera znajdującego się na zewnątrz był ogrzewany w części znajdującej się poza budynkiem.

Pytanie4: Czy protokół przekazania, oraz protokół końcowy może stanowić załącznik przy podpisywaniu umowy?

Odp.: Protokół Przekazania oraz Protokół Końcowego Odbioru podlegają podpisaniu na etapach realizacji podpisanej uprzednio umowy. Zamawiający wraz z umową do podpisu przedłoży Wykonawcy wzory obu protokołów. Protokoły zawierać będą co najmniej: datę, dane Zamawiającego, dane Wykonawcy, treść stwierdzającą fakt przekazania inwestycji/odbioru końcowego inwestycji, miejsce na ewentualne uwagi.

Pytanie5: Czy możliwe jest wyznaczenie terminu zebrania się komisji odbiorowej od momentu zgłoszenia przez wykonawcę gotowości odbioru instalacji.

Odp.: Po otrzymaniu pisemnej deklaracji od Wykonawcy, o spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy w zakresie inwestycji Zamawiający wyznaczy termin zebrania Komisji, przypadający do siedmiu dni od momentu otrzymania w/w deklaracji Wykonawcy.

Pytanie6: Czy zamawiający dopuszcza ograniczenie kar do wielkości kontraktu.

Odp.: Tak – Zamawiający zastępuje dotychczasowe brzmienie §10 ust. 2 na następujące:
„Zamawiający i Wykonawca mają prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości łącznie 100% wartości przedmiotu Umowy.

Pytanie7: Zapis §10 p.2 wzoru umowy oznacza możliwość dochodzenia nieograniczonych odszkodowań, przewyższających wartość kontraktu. Czy możliwe jest wykreślenie tego punktu lub zapisanie go w postaci „Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia a zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, ale do wysokości nie wyższej niż 100% całkowitego wynagrodzenia”.



Odp.: Zamawiający zastępuje dotychczasowe brzmienie §10 ust. 2 na następujące:

„Zamawiający i Wykonawca mają prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości łącznie 100% wartości przedmiotu Umowy.

Pytanie8: Dotyczy zapisu 3c załącznika nr 5 do SIWZ – Czy zamawiający dopuszcza masę pustego urządzenia 2300 kg, przy założeniu, że urządzenie można rozłożyć do transportu na dwie części, z których ciężar każdej z nich nie przekracza 2000 kg?

Odp.: Tak – Zamawiający zgodnie z zapisem pkt 3c Zał. nr 5 do SIWZ dopuszcza zastosowanie wirówki o masie powyżej 2,0 Mg, jeżeli konstrukcja urządzenia pozwala na swobodny montaż/demontaż na/ze stanowiska do transportu oraz na prace serwisowe przy użyciu jednego wciągacza o udźwigu 2,0 Mg.

Pytanie9: Dotyczy zapisu 3e załącznika nr 5 do SIWZ – Czy zamawiający dopuszcza umiejscowienie silnika głównego wirówki po tej samej stronie co wlot osadu? Takie umiejscowienie silnika nie ma wpływu na pracę wirówki oraz jakość osadu odwodnionego, jest to tylko kwestia konstrukcyjna.

Odp.: Nie – Zamawiający nie dopuszcza umiejscowienia silnika głównego wirówki po tej samej stronie co wlot osadu. Umiejscowienie silników po przeciwnej stronie niż dolot osadu uwodnionego ma zapobiec ryzyku zalania silników w przypadku awarii polegającej na rozszczelnieniu rurociągu nadawy osadu uwodnionego.

Pytanie10: Dotyczy zapisu 3h załącznika nr 5 do SIWZ – Czy zamawiający dopuszcza wykonanie elementów wirówki mających kontakt z osadem ze stali o podwyższonej jakości 1.4401?

Odp.: Tak – Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów wirówki mających kontakt z osadem ze stali o podwyższonej jakości 1.4401.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Ewa Truchan
Ewa Truchan

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

David Zięba
David Zięba