



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl
konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom, dnia 9 września 2014 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.”, nr 30/2014

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) (dalej jako: „pzp”) Zamawiający informuje, iż we wskazanym powyżej postępowaniu wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”):

Pytanie:

W załączniku nr 1 – Wzór formularza oferty w pkt 4 ppkt.3) znajduje się zapis „cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia z uwzględnieniem wykonania modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych wraz z projektem, dostawą i zainstalowaniem aparatury i infrastruktury współpracującej w zakresie wymaganym warunkami wydanymi przez operatora OSD; oraz dostawą i montażem baterii kondensatorowych bądź kondensatorowo-dławikowych w obiektach należących do Zamawiającego; z uwzględnieniem energii, którą Wykonawca dostarczy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w pełnym zakresie, tj. za 19 GWh, (tj. 8,5 GWh rocznie x 2 lata oraz 2 GWh dodatkowo w ramach prawa opcji) wynosi :” natomiast w tabeli, gdzie przedstawione jest zestawienie punktów odbioru podany jest wolumen roczny 8577,355MWh. Wykonawca prosi o wskazanie która wartość tj. 8,5 GWh czy 8577,355 MWh jest właściwa.

W tym samym ppkt. w tabeli, w której Wykonawca ma wpisać oferowane ceny, podane są 4 Grupy Taryfowe. W zestawieniu punktów odbioru oprócz C11,C21,C23, B23 podane są jeszcze C11D oraz RD. Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakiej grupie taryfowej w tabeli mają być one ujęte. W związku z tym prosimy o dopisanie do tabeli odpowiednich kolumn umożliwiających wycenę energii w grupach taryfowych.

W związku z wątpliwościami i nieścisłościami Wykonawca wnosi o zmianę terminu składania ofert.

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności Zamawiający wskazuje, iż nie zmienia terminu składania ofert.

Jednocześnie, odpowiadając na powyższe pytania Wykonawcy, Zamawiający informuje, iż dla celów porównania ofert Wykonawcy mają wycenić wykonanie modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych wraz z projektem, dostawą i zainstalowaniem aparatury i infrastruktury współpracującej w zakresie wymaganym warunkami wydanymi przez operatora OSD, dostawę i montaż baterii kondensatorowych bądź kondensatorowo-dławikowych w obiektach należących do Zamawiającego oraz ilość energii wskazaną w Formularzu Oferty, tj. z uwzględnieniem energii, którą Wykonawca dostarczy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w pełnym zakresie, czyli łącznie 19 GWh, (tj. 8,5 GWh rocznie x 2 lata oraz 2 GWh dodatkowo w ramach prawa opcji).

Zamawiający wskazuje równocześnie, iż w pkt 4 IDW – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji podał szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną, tj. ok. 8,5 GWh/rok, które stanowi



NIP 626-000-28-26


Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 319.239.000 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701



uśrednioną ilość energii oszacowaną na podstawie zużycia w latach poprzednich. Zużycie przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr III do SIWZ oraz rozdział na poszczególne punkty poboru energii jest zużyciem dla roku 2013 (co zostało wskazane w nagłówku), podanym Wykonawcom dla celów rozeznania, jaka część energii zawiera się w poszczególnych taryfach zamawianych i rozliczanych dla Zamawiającego.

W zakresie taryf C11 D (dyskontowa) oraz RD (ryczałt) Zamawiający informuje, iż będzie korzystał z tych taryf tylko do końca roku 2014. Od 01.01.2015 r. obiekty znajdujące się w tych grupach taryfowych będą rozliczane w taryfie C11 (stąd brak taryf C11 D oraz RD w tabeli wyceny zawartej w Formularzu Oferty). Wykonawcy ubiegający się o zamówienie mają obowiązek wycenić obiekty znajdujące się w tych grupach taryfowych w grupie taryfowej C11.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PROKURANT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Marek Lukoszek

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Ewa Truchan