



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki II; tel. (+48 32) 39 67 100; fax 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom IBIO9020110000000532061164



Bytom dnia 27.04.2012r.

BPK/*220*/4554/DZp/28/2012

Dotyczy: zapytania z dnia 25.04.2012r. do przetargu „Budowa przepompowni zbiorczej oraz kanalizacji wraz z przyłączami w rejonie ul. Przelotowej, ks Frenzla, Chroboka w Bytomiu. Stacje transformatorowe (20/04 kV i 6/04,4 kV) wraz z liniami zasilającymi 20 kV oraz kablami nN zasilającymi istniejąca pompownie”

Pytanie: W związku z zaprojektowaniem pomiaru rozliczeniowego przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Przelotowej, ks Frenzla, Chroboka w Bytomiu jako półpośredniego (po stronie niskiego napięcia) nie będzie możliwy odbiór Inwestycji ponieważ przepompownia nie zostanie podłączona do sieci elektroenergetycznej – Turon (pierwotnie Vattenfall) wymaga od takich obiektów pomiaru pośredniego (po stronie niskiego napięcia) co zostało zapisane w warunkach przyłączenia nr B/RHR/7970/2007 z dn. 24.08.2007. Proszę określić czy projekt techniczny będzie poprawiony przed rozpoczęciem inwestycji lub czy kosztorys ma uwzględniać zmiany, które będą poprawione w projekcie powykonawczym.

Odpowiedź: Na stronie BPK Sp. z o.o. została zamieszczona informacja o zmianach dokonanych w dokumentacji projektowej, która odpowiada na postulat w/w pytania.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Dobromir Bujak

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PROKURENT

Wiesław Rudny



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 298.164.000 zł

REGON 270150701

