



Bytom, dnia 12.06.2012 r.

BPK/²⁸⁷⁷/DZp/54/2012

dot. przetargu pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku ulic Ks. Frenzla – Matki Ewy oraz rurociągu tłocznego na odcinku – przepompownia ścieków przy ul. Nickla – Ks. Frenzla w Bytomiu - Miechowicach”

W odpowiedzi na złożone zapytania wykonawców, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie: Zgodnie z pkt. 7.1 SWIZ Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej:

- 100 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min.300 mm
- 50 mb przewiertu rurami kamionkowymi o średnicy min. Ø 300 mm
- 1000 mb rurociągów ciśnieniowych (kanał tłoczny, wodociąg) o średnicy min.Ø 200 mm zrealizowanych łącznie w maksymalnie 2 zadaniach.

Powyższe roboty muszą być wykonane na terenach objętych wpływami szkód górniczych.

Czy Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że zrealizował zadania w wymaganych ilościach, ale przewiert rurami PE?

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SWIZ pkt. 7.2 Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej :

- 100 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min 300 mm
- 50 mb **przewiertu rurami kamionkowymi** o średnicy min. Ø 300 mm
- 1000 mb rurociągów ciśnieniowych (kanał tłoczny, wodociąg) o średnicy min.Ø 200 mm zrealizowanych łącznie w maksymalnie 2 zadaniach.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji tłocznej metodą przewiertów sterowanych przynajmniej w części, w której rurociąg zlokalizowano w ciągach pieszych i drogowych? Jeśli

Zamawiający dopuści wykonanie tą metodą-czy można zachować odległość między bokami rur tak jak w przypadku projektowanych przewiertów w skrzyżowaniu ul. Relaksowej i ul. Nicka, czyli ok.0,60 m?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii robót określonych w dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku ulic Ks. Frenzla – Matki Ewy oraz rurociągu tłoczego na odcinku – przepompownia ścieków przy ul. Nickla – Ks. Frenzla w Bytomiu - Miechowicach”.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Piotr Bramowski