



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki II; tel. (+48 32) 39 67 100; fax 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom IB109020110000000532061164



Bytom, dnia 30.11.2012 r.

BPK/5359/DZp/129/2012

dot. przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych w rejonie ul.Pochyłej w Bytomiu - Stolarzowicach”

W odpowiedzi na złożone zapytania wykonawców, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie: W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju rur zaprojektowanych do przewiertu sterowanego – TS PE 110x6,6 lub RC SDR 17 PB 110x6,6

Odp.: Zgodnie z zapisem w opisie technicznym do przewiertu użyte mają być rury dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17PN 10 w przedmiarze robót poz. 720 i 730 znalazł się błędny zapis odnośnie typu rur.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
DYREKTOR ds. ORGANIZACYJNO
- INWESTYCYJNYCH
Iwona Mikulska - Mika



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 298.164.000 zł

REGON 270150701

