

Bytom dn. 18 czerwca 2013 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2012 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 – prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. Regulamin podlega udostępnieniu zainteresowanym osobom do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

*Wykonanie do trzech pomiarów kontrolnych wskaźników rezultatu emisji do atmosfery  $NO_x$ ,  $SO_2$ ,  $CO_2$  oraz pyłów dla wybudowanych agregatów kogeneracyjnych AK1 i AK2 celem potwierdzenia założonych wskaźników do wniosku aplikacyjnego dla inwestycji „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków CENTRALNA w Bytomiu”.*

2. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest Mirosław Dubik (32) 39 67 157 [miroslaw.dubik@bpk.pl](mailto:miroslaw.dubik@bpk.pl), Adam Rombek (32) 39 67 157 [adam.rombek@bpk.pl](mailto:adam.rombek@bpk.pl)

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w okresie lipiec 2013 - kwiecień 2014 r. według wskazań Zamawiającego. Termin badania zostanie zgłoszony przez Zamawiającego na 7 dni przed terminem badań. W terminie 3 dni od dnia wykonania badania Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu raport z badania w dwóch egzemplarzach papierowych i jednej elektronicznej.

4. Miejsce wykonywania badań: Oczyszczalnia Ścieków Centralna ul. Sikorskiego 5a w Bytomiu.

5. O zamówienie ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy:

- a. w zakresie zamawianych badań posiadają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji,
- b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia,
- c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Kryterium wyboru ofert: 100% cena



8. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego po wykonaniu każdego kompletu badań. Termin płatności wynosi 30 dni.

9. Dokumenty i oświadczenia jakie mają złożyć Wykonawcy:

a. wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz ofertowy (zał. nr 1),

b. kserokopia akredytacji,

c. zaparafowany na każdej stronie wzór umowy.

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe

*Wykonanie trzech pomiarów kontrolnych wskaźników rezultatu emisji do atmosfery NOx, SO2, CO2 oraz pyłów dla wybudowanych agregatów kogeneracyjnych AK1 i AK2 celem potwierdzenia założonych wskaźników do wniosku aplikacyjnego dla inwestycji „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków CENTRALNA w Bytomiu”.*

Nie otwierać przed: 28 czerwca 2013

11. Ofertę należy złożyć w kancelarii Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego pl. Kościuszki 11; 41-902 Bytom

12. Termin składania ofert: **28 czerwca 2013 r do godziny 9<sup>00</sup>**

13. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 czerwca 2013 r.** o godzinie **10<sup>00</sup>**

14. Zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. brane pod uwagę będą oferty firm zaproszonych do postępowania oraz 4 pierwsze oferty, które wpłyną w wyniku niniejszej publikacji w oznaczonym terminie.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU ds. FINANSOWYCH

Jacek Matejczyk

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

Dawid Zięba

↓  
291