



Bytom, dn.12.07.2013r.

WYJAŚNIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Dostawa zatapialnych pomp ściekowych (2 sztuki) jako alternatywy dla pomp SEG 40.12.2.50B z rozdrabniaczem dla Pompowni Ścieków ul. Nowa” Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. wyjaśnia, że:

- Pompa SEG 40.12.2.50B posiada zaczepek o przelocie ϕ 40 mm.
- Adaptacja zaczepeku do nowej pompy musi polegać na połączeniu zaczepeku z pompą i powiększeniu otworu przelotowego do ϕ 50 mm.
- Oferowana pompa musi posiadać wirnik typu vortex o swobodnym przelocie 50 mm.
- Zamawiający nie dopuszcza by pompa posiadała rozdrabniacz, nóż tnący, itp.
- Rurociąg tłoczny w najwęższym odcinku – DN 50.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Marek Lukoszek

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
DYREKTOR ds. ORGANIZACYJNO
- INWESTYCYJNYCH

Iwona Milińska - Miła