



Bytom; 10.12.2013

BPK/TS/ / 2706 /2013

dot. Przetargu pn. „Dostawa wodomierzy”

W odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dostawę wodomierzy objętościowych w zakresie średnic DN15 oraz DN20 nie posiadających liczydeł IP68, natomiast wyposażonych standardowo w hermetyczne liczydło z tworzywa sztucznego (LGP) które jest szczelne i nie ulega zaparowaniu dzięki optymalnemu systemowi ABS?

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty na dostawę wodomierzy objętościowych w zakresie średnic DN15 oraz DN20 nie posiadających liczydeł IP68 wyposażonych jednak w liczydło hermetyczne.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE
DYREKTOR ds. PRZETARGÓW
Marek Lukoszek

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
Dariusz Zięba