



Bytom; 12.12.2013r.

BPK/ /TS/ 2720 /2013

**dot. Przetargu pn. „Dostawa wodomierzy”**

W odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień:

**Pytanie:** Czy Zamawiający wymaga aby korpus wodomierza był jednolity spełniając zapisy SIWZ, czy też dopuszcza stosowanie redukcji w celu osiągnięcia wymaganych parametrów, czyli DN 20, L = 130 mm, G1”

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza stosowania redukcji w celu osiągnięcia wymaganych parametrów, czyli DN 20, L = 130 mm, G1”

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH  
*Marek Lukoszek*

*[Signature]*  
Dariusz Zięba