



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl
konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom, dnia 13.02.2014 r.

BPK/ 568 /DŚ/6/2014

dot. przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Rostkowskiego”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie kwestii wykonania zasilania energetycznego przepompowni ścieków sanitarnych. Przedmiar robót w poz. 140 w dziale kanalizacja sanitarna z przyłączami i rurociąg tłoczny zakłada „montaż przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem” kpl. 1. W żadnej innej pozycji przedmiarowej nie występują roboty elektryczne związane z wykonaniem zasilania do w/w przepompowni ścieków. Również Projekt Techniczny całkowicie pomija powyższą kwestię. Jednocześnie SIWZ w punkcie 7.4. – w dziale osoby zdolne do wykonania zamówienia wykazuje kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznej przepompowni ścieków. Sugeruje to iż Zamawiający zakłada wykonania zasilania dla przedmiotowej przepompowni w ramach inwestycji. Prosimy o sprecyzowanie czy w zakresie robót objętych przetargiem będzie wykonanie zasilania przepompowni i sprecyzowanie dokładnego zakresu robót w przypadku ich wystąpienia celem ich wyceny.

Odp.: Zakres rzeczowy zadania jak również dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania robót związanych z zasilaniem przepompowni. Wobec powyższego zamawiający zmienia treść siwz poprzez wykreślenie pkt. 7.4.3 oraz 8.1.f



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 318.965.000 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701




Pytanie: Czy spełniony będzie warunek dotyczący wykonania rurociągu tłoczego średnicy min. ϕ 160 i długości 100 m, jeżeli wykonawca załączy do oferty referencje na wykonanie wodociągu z rur PE o średnicy min. ϕ 160 i długości 100 m ?

Odp.: Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczący wykonania rurociągu tłoczego średnicy min. ϕ 160 i długości 100 m, jeżeli wykonawca załączy do oferty referencje na wykonanie wodociągu z rur PE o średnicy min. ϕ 160 i długości 100 m.

Pytanie: W związku z rozbieżnymi zapisami pomiędzy SIWZ oraz Załącznikiem Nr 9 i Załącznikiem Nr 8 dotyczącymi materiałów spełniających dopuszczenie do szkód górniczych prosimy o odpowiedź czy słusznym jest rozumowanie, że wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiadać dopuszczenia do zastosowania na terenie objętym szkodami górniczymi, a dla spełnienia warunku wykazania się wiedzą i doświadczeniem Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem robót na terenach objętych wpływami szkód górniczych.

Odp: Cenę ofertową należy przedstawić zgodnie z przedmiarem robót (Załącznik Nr 8). Zamawiający nie wymaga dla materiałów, użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, dopuszczenia do zastosowania na terenie objętym szkodami górniczymi. Zamawiający nie żąda wykazania się przez wykonawcę doświadczenia w wykonaniu robót na terenach objętych wpływami szkód górniczych


BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Marek Lukoszek

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
~~PREZES Zarządu~~
Dawid Zięba



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom, dnia 17.02.2014 r.

BPK/ 569 /DŚ/7/2014

dot. przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Rostkowskiego”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie: Czy zbiornik pompowni ścieków ma spełniać warunki do posadowienia na terenach szkód górniczych?

Odp.: Na terenie objętym zadaniem nie występują szkody górnicze. Zamawiający nie wymaga aby zbiornik pompowni ścieków spełniał warunki do posadowienia na terenach szkód górniczych.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. FINANSOWYCH
Ewa Truchan
Ewa Truchan

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Dawid Zięba
Dawid Zięba