



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl
konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom, dnia 27.02.2014 r.

BPK/ /DŚ/14/2014

dot. przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Odrzańskiej w Bytomiu”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie: Czy Zamawiający (w miejscach w których dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie przewiertów dla rury przewodowej $\phi 110$ w rurze ochronnej $\phi 200$), dopuszcza wykonanie przewiertów sterowanych bezpośrednio z rur PEHD z płaszczem ochronnym (trójwarstwowych) bez stosowania rur ochronnych?

Odp: Rrura $\phi 200$ mm w projekcie została zaprojektowana jako ochronna/przewiertowa dla przekroczenia jezdni i miejsc gdzie trasa wodociągu koliduje ze słupami energetycznymi. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przewiertów sterowanych z rur PEHD z płaszczem ochronnym (trójwarstwowym) bez stosowania rur ochronnych.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. FINANSOWYCH
Ewa Truchan
Ewa Truchan

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PRZESŁANIE
Dawid Zięba