



Bytom, dnia 24.02.2014 r.

BPK/ 749 /DŚ/17/2014

dot. przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Dwór w Bytomiu, na odcinku od ulicy Strzelców Bytomskich do ulicy Hajdy”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie: Czy Zamawiający potwierdzi parametry równoważności do przyjętych warunków w specyfikacji:
Rury PE100RC, SDR11 PN16, trójwarstwowe, z warstwami połączonymi molekularnie ze sobą. Warstwy zewnętrzne o grubości 25% grubości całkowitej koloru granatowego, z zapisem w karcie katalogowej o dopuszczalnym maksymalnym zarysowaniu do 20%.

Wymagane dokumenty: certyfikat zgodności z PAS 1075, deklaracja zgodności z PN-EN 12201, atest higieniczny, aprobatą techniczną ITB, certyfikat 3.1 – raport z badań dla każdej partii rur z wynikiem badań FNCT 8760h dla każdej partii surowca.

Odp.: Sieć wodociągową zaprojektowano z rur trójwarstwowych PE100 RC.

W dokumentacji projektowej przyjęto rury „TS” firmy Wavin, jednakże dopuszcza się każdego innego producenta, którego rury posiadają równoważne parametry techniczne tj:

Test karbu - nie mniej niż 8760 godzin wg EN ISO 13479

Test nacisku punktowego wg dr Hessela - nie mniej niż 8760 godzin

Test FNCT - nie mniej niż 8760 godzin wg EN ISO 16770

Pytanie: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, czy też wystarczy wypełnić załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
DYREKTOR ds. ORGANIZACYJNO
- INWESTYCYJNYCH

Iwona Miłgajka - Miha

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. FINANSOWYCH

Ewa Truchan
Ewa Truchan

NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 318.965.000 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701

