



Bytom, dnia 25.07.2014 r.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia przetargu pn.

„Wodomierze”

W oparciu o pkt 13.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wprowadza następujące zmiany:

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmienia się treść pkt. 3 - opis przedmiotu zamówienia

było:

Wodo mierze	Ilość; szt	Długość wodomierza; mm	Klasa metrologiczna w poziomej pozycji zabudowy	Klasa metrologiczna w pionowej pozycji zabudowy	Próg rozruchu wodomierza; dm ³ /h
DN15	1284	110	R≥160 (MID) lub C (GUM)	R≥80 (MID) lub B (GUM)	≤1
DN20	252	130			≤2
DN25	192	260			≤3
DN32	82	260			≤3
DN40	87	300			≤3
DN50	44	270	R≥315 (MID) lub C (GUM)		≤30
DN80	23	300			≤40
DN100	5	350			≤45
Razem	1969				

po zmianie jest:

Wodomierze	Ilość; szt.	Długość wodomierza ; mm	Klasa metrologiczna w poziomej pozycji zabudowy	Klasa metrologiczna w pionowej pozycji zabudowy	Próg rozruch u wodomie rza; dm ³ /h
DN15	1284	110	R \geq 160 (MID) lub C (GUM)	R \geq 80 (MID) lub B (GUM)	\leq 1
DN20	252	130			\leq 2
DN25	192	260			\leq 3
DN32	82	260			\leq 3
DN40	87	300			\leq 3
DN50	44	270	R \geq 315 (MID) lub C (GUM)	R\geq80 (MID) lub B (GUM) - jeśli dopuszczony jest montaż wodomierza w pozycji pionowej	\leq 30
DN80	23	300			\leq 40
DN100	5	350			\leq 45
Razem	1969				

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia podostają bez zmian.

Zgodnie z pkt 13.10 siwz każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany są wiążące.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezesa Zarządu Finansowych
Ewa Truchan

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
David Zięba

2/18