



Bytom, dnia 05,08.2014 r.

BPK/ 2579 /DP/150/2014

dot. przetargu pn. „Dostawa i montaż wirówki dekantacyjnej do odwadniania osadów ściekowych dla Oczyszczalni Ścieków Miechowice”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie: W Załączniku nr 5 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), strona 4, punkt 3: „**Wymagane parametry techniczno-materiałowe wirówki**“ podpunkt :

- d) Moc zainstalowana – nie większa niż 24 kWe,
- g) Średnica bębna – nie mniej niż 370 mm,“

Rozwiązanie to według takiej konfiguracji oferuje tylko jedna firma co jest niezgodne z

Art.29 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, który brzmi:

„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowania wirówki o średnicy bębna min.340mm? Zmiana ta nie wpływa w żaden sposób na pozostałe parametry wymagane przez zamawiającego. Wirówka posiadająca bęben o średnicy 340mm spełnia wymaganą przez zamawiającego wydajność 10 ÷15 m³/h bądź 300 ÷ 600 kg smo/h jak i również pozostałe parametry wymagane przez zamawiającego.

Odp: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wirówki o średnicy bębna min. 340 mm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że warunkiem zastosowanie bębna o średnicy min. 340 mm jest spełnienie wszystkich przedstawionych w „Załączniku nr 5 do SIWZ” wymaganych parametrów technologicznych wirówki (punkt nr 2).

Ponadto Zamawiający na stronie tytułowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje, iż prowadzone postępowanie, na podstawie art. 132 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku wyłączone jest z obowiązku stosowania w/w Ustawy.

Wykonawca w swoim zapytaniu nie przedstawia obiektywnych dowodów na zaistnienie sytuacji, w której przedmiot zamówienia byłby w stanie zrealizować wyłącznie jeden Wykonawca.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pokrywy wirówki z tworzyw sztucznych?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza wykonania pokrywy wirówki z tworzyw sztucznych.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Liberski

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

David Zięba

[Handwritten mark]