



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164

Bytom



760 lat

Bytom, dnia 07.10.2014 r.

BPK/8778/ 3322 /DP/254/2014

dot. przetargu pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Woźniaka/Jaworowa w Bytomiu”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertów sterowanych? Metoda ta pozwoli obniżyć koszt wykonania zadania, a zastosowany materiał (rury) zwiększy wytrzymałość i żywotność sieci. Załączony przedmiar robót dotyczy ułożenia rurociągów metodą wykopową. Czy w przypadku zgody Zamawiającego na realizację inwestycji metodą przewiertów sterowanych, przedmiar należy sporządzić we własnym zakresie? Czy w przypadku zgody Zamawiającego na realizację inwestycji proponowaną metodą, renowację należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem czy wyłącznie w miejscach po wykopach punktowych. Ewentualna zgoda Zamawiającego wymaga modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5 zgodnie, z którym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania sieci wodociągowej metodą przewiertów sterowanych, gdyż projekt tego nie przewiduje (silne uzbrojenie terenu). Ponadto Wykonawca nie może wprowadzać zmian w przedmiarze robót samodzielnie.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Liberski

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Dorota Gębka



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 335.785.000 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701

