



# Miejski Zarząd Dróg i Mostów

41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Regon 240136989 NIP 626-279-11-35

tel. (32) 39-69-700

www.mzdim.bytom.pl; e-mail:mzdim@mzdim.bytom.pl

DTU.I / 187 / 2632 / 2014

Bytom, dn. 24.04.2014r.

**Bytomskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o. o.  
pl. T. Kościuszki 11  
41-902 Bytom**

*dot.: Ponowne uzgodnienie projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  
dot. DTIR.IV/187/139/09 z dnia 05.02.2009r.*

W odpowiedzi na pismo BPK/1122/TS/588/2014 z dnia 31 marca 2014r. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że prace w jezdni i chodniku ul. 11-go listopada należy prowadzić wykopem otwartym, wykopy liniowe należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1 i zagęścić do uzyskania wtórnego modułu odkształceń 120 i współczynnika zagęszczenia 1,03. Podbudowę pod nawierzchnię jezdni i chodnika należy wykonać z żużla wielkopieczowego posiadającego odpowiednie atesty – obciążenie jezdni ruchem kategorii KR-3. Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy zgłosić do odbioru przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów wykonaną zasypkę i podbudowę w celu dokonania przez Zarząd Drog pomiarów zagęszczenia.

Renowację nawierzchni jezdni należy wykonać na całej szerokości jezdni i długości prowadzonych robót; nawierzchnię należy wykonać z mieszanek mineralno-bitumicznych. Uszkodzone krawężniki betonowe należy wymienić na nowe, odpowiadające swym rodzajem i profilem elementom istniejącym.

Renowację nawierzchni chodnika należy wykonać na całej jego szerokości przy ul. 11-go Listopada, na odcinku od ul. Wojciechowskiego do końca budynku 2c, należy zabudować materiały betonowe, tj. kostkę betonową o gr. 8cm, uszkodzone obrzeża należy wymienić na nowe, odpowiadające swym rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejącej.

Prace w zieleńcach należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Przy numerze 1a istniejące wpusty należy włączyć do nowej studni na kanale deszczowym.

Zabezpieczenie miejsc kolizji z siecią oświetlenia ulicznego należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja w Gliwicach, ul. Portowa 14,

Dla planowanych robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i przedstawić w tutejszym Zarządzie celem zaopiniowania.

Inwestor winien na 3 tygodnie przed przystąpieniem do wykonania robót wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).

Jednocześnie podtrzymuje się uzgodnienie dla pozostałego zakresu robót nr DTIR.VI/187/139/2009 z dnia 05.02.2009r. przy czym zmienia się wymóg odtworzenia nawierzchni z kategorii KR-4 na KR-3.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
d/s technicznych

*Józef Butrym*  
**inż. Józef Butrym**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a DTU.I

Sekretariat (32) 39-69-700; Sekretariat Fax (32) 39-69-702; Kasa (32) 39-69-703; Księgowość (32) 39-69-715;  
Oświetlenie (32) 39-69-720; Zamówienia (32) 39-69-725; Inżynieria Ruchu (32) 39-69-735;  
Ewidencja Dróg (32) 39-69-730; Inspektorzy Nadzoru (32) 39-69-740;  
Decyzje Administracyjne (32) 39-69-753; Strefa Płatnego Parkowania (32) 39-69-750;  
Kadry i Płace (32) 39-69-760; Inwestycje (32) 39-69-765