



**BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.**  
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158  
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl  
konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom; 02.09.2015

Dotyczy przetargu pn. „Zakup wodomierzy klasy C na rok 2015”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień.

**Pyt. 1:**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, klasy metrologiczne dla zabudowy pionowej, wodomierzy w zakresie od DN50 do DN100 wymaga zaproponowania przez oferentów wodomierzy o klasie metrologicznej w pionowej zabudowie równej minimum R80 lub klasy B. Dostępne wodomierze w klasie C lub R minimum 315 w zakresie średnic od DN50 do DN100 na rynku polskim są dopuszczone tylko do montażu poziomego.

**Odp:**

Zamawiający zmienia treść pkt 3.1 SIWZ (tabela) na następujący:

Wodomierze	Ilość; szt.	Długość wodomierza; mm	Klasa metrologiczna w poziomej pozycji zabudowy	Klasa metrologiczna w pionowej pozycji zabudowy	Próg rozruchu wodomierza; dm <sup>3</sup> /h
DN15	1783	110	R $\geq$ 160 (MID) lub C (GUM)	R $\geq$ 80 (MID) lub B (GUM)	$\leq$ 1
DN20	102	130			$\leq$ 2
DN25	43	260			$\leq$ 3
DN40	13	300			$\leq$ 3
DN50	3	270	R $\geq$ 315 (MID) lub C (GUM)	-	$\leq$ 30
DN80	9	300			$\leq$ 40
Razem	1953				

**Pyt. 2:**

Zamawiający w projekcie umowy, paragraf 4, punkt 1, wymaga aby Dostawca dostarczył przedmiot umowy do dnia 28 sierpnia 2015. Jest to niemożliwe, ponieważ składanie ofert jest w dniu 02 września 2015. Proszę o poprawę daty dostawy wodomierzy.

**Odp:**

Zamawiający zmienia w projekcie umowy paragraf 4 punkt 1 na następujący: "Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia określony w §1 umowy do 30 dni od dnia podpisania Umowy".



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.  
Wysokość kapitału zakładowego 335.785.000 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701



**Pyt. 3:**

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym uniwersalności nakładki na wszystkie oferowane wodomierze bezwzględnie wymaga tylko zastosowanie jednego typu nakładki radiowej bezpośrednio zakładanej na liczydło wodomierza bez zastosowania pośredniego rozwiązania (nadajnika impulsów), która to nakładka radiowa może być naprzemiennie zastosowana – zamontowana na wszystkich wodomierzach w zakresie średnic od DN15 do DN100.

**Odp:**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym uniwersalności nakładki na wszystkie oferowane wodomierze bezwzględnie wymaga zastosowania tylko jednego typu nakładki radiowej bezpośrednio zakładanej na liczydło bez możliwości zastosowania pośredniego rozwiązania (nadajnik impulsów+moduł radiowy), która to nakładka może być naprzemiennie zastosowana – zamontowana na wszystkich wodomierzach w zakresie średnic od DN15 do DN100.

**Pyt. 4:**

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym uniwersalności nakładki na wszystkie oferowane wodomierze dopuszcza, zastosowania modułu radiowego, który jest połączony z wodomierzem poprzez kabel z nadajnika impulsów z wodomierzem?

**Odp:**

W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym uniwersalności nakładki na wszystkie oferowane wodomierze Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułu radiowego który połączony jest z wodomierzem poprzez kabel z nadajnika impulsów z wodomierzem.

**Pyt. 5:**

Powołując się na zapis w projekcie umowy paragraf 9, punkt 1, proszę o zmianę jego zapisu, sposobu oraz wielkości naliczania kar umownych za niezrealizowanie przedmiotu dostawy.

a) Zamawiający chce naliczać kary umowne w wysokości 5 % netto od wartości całej umowy – dostawy za każdy dzień zwłoki, a nie tylko od wartości niezrealizowanej części.

b) Wartość 5 % netto za każdy dzień zwłoki za niezrealizowanie przedmiotu dostawy jest bardzo wysoka. Przykładowo jeżeli oferent, którego oferta o wartości 300 000,00 PLN netto została wybrana. Oferent nie zrealizuje części, nawet 1 sztuki przedmiotu zamówienia w określonym w umowie czasie, musi zapłacić Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki kwotę w wysokości 15 000,00 PLN. Jest to bardzo wysoka kara, nie wprost współmierna do wielkości, wartości przewinienia.

**Odp:**

Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Zgodnie z pkt 13.9. siwz każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany są wiążące.

Bytomskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
*Wojciech Liberski*

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*Dawid Zięba*

*of. 7/11/17*