

UWAGA:

WYMIARY PODANE W CM

STUDNIĘ WYKONAĆ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH BETON C35/45

POŁĄCZENIA MIĘDZY ELEMENTAMI STUDNI ZABEZPIECZYĆ DODATKOWĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ

ZASTOWSOWAĆ DODATKOWĄ IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWĄ DLA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ - BETON Z DODATKIEM ŚRODKA USZCZELNIAJĄCEGO - ZBROJENIE Z STALI St3SX

Lp.	Wyszczególnienie elementów
1	Zawór antyskażeniowy żeliwny typu EA DN150
2	Łuk żeliwny kołnierzowy DN150
3	Zasuwa żeliwna DN150 Tuleja kołnierzowa+ kołnierz ø160/DN150x2szt.
4	Skrzynka uliczna
5	Kołnierz do przyspawania DN150

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Inwestor:	Projekt nr:	Data:
Opracował:	mgr inż. J. Walczysko			BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11	45 / 2017	12.201
Projektował:	mgr inż. P. Zientz		SLK/1821/ POOS/07	PRZEBUDOWA WODOCIĄGU DN400 W ULICY STAWOWEJ/GWARECKIEJ W BYTOMIU		
Sprawdził:	mgr inż. W. Foltman		SLK/2043/ POOS/08	**SCHEMAT STUDNI ODWADNIAJĄCEJ**		
Skala: -	Stadium: **PBW**	BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11 tel/mail: 32 39 67 184 / projekt@bpk.pl			Rysunek nr: **7**	