



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu

ul. Korfantego 30, 41 – 902 Bytom
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82
rg. bytom@zabrze.psgaz.pl

Bytomskie

Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

FI
12.12.2017 - 32

DR	D	BPK Sp. z o.o.										DF	GK
DK		DATA WPLYWU											FK
DP		04. STY. 2018											FW
DE													FS
EA													FA
EI													EZ
DI		L.dz. 134/01/2018 IP											FI
DB													FB
WA0	JRP	JRP4	ZT	DS	DT	TS	TT	TG	TS	TO	TL	TA	

15

12.12.18

Wasz znak: BPK/3892/12/2017/W
FI/1053/2017

Bytom: 27.12.2017.

Nasz znak: W103/2771-330/160042388/2017

dot.: naniesienia sieci gazowej – wywiad branżowy, dla aktualizacji mapy w zakresie uzbrojenia terenu dla potrzeb projektu budowlanego pn. „Przebudowa wodociągu DN/OD400mm w ul. Stawowej/Gwareckiej w Bytomiu.”

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na mapie internetowej PSG (w zakresie jak na dostarczonym podkładzie mapowym) przedstawiono: sieć gazową niskiego ciśnienia wykonaną ze stali i technologii PE , gazociągi średnioprężne PE oraz nieczynne gazociągi stalowe. Gazociągi niskiego ciśnienia PE wykonane w zadaniu modernizacyjnym w ul. Tramwajarzy, ul. Kruczej i ul. Sandomierskiej naniesiono w oparciu o dokumentację projektową (dokumentacja powykonawcza w trakcie opracowywania). W w/w ulicach zarówno wyeksploatowane gazociągi stalowe jak i nowo wybudowane gazociągi PE pozostają do chwili obecnej pod ciśnieniem gazu. Docelowo, po zakończeniu prac sieciowych gazociągi stalowe w w/w ulicach zostaną trwale odłączone od sieci gazowej.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w czynnych gazociągów należy uwzględnić następujące odległości :

- poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2, 3
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Ponadto od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną, w której nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, tworzyć nawierzchni nierozbieralnych oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić jego trwałości. Urządzanie parkingów nad gazociągiem dopuszcza się wyłącznie za zgodą Gazowni w Bytomiu .

–verte-

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Bytomiu


Anna Urbanska

Rozdzielnik:

Adresat +plan

Gazownia Bytom +plan

Symbol usługi: 5.3.1.1 /1xA4/