



PS/1860/5806/2017/3

Katowice, 20 grudnia 2017 r.

FI
02.01.2018
12

Bytomskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Sp. z o.o.
20.12.2017

DR	D	BPK Sp. z o.o.										DF	GK
DK		DATA WPŁYWU											FK
DP													FW
DE		27. GRU. 2017											FS
EA													FA
EI													EZ
DI		L.dz. 10/30/12/2017											FI
DA													IB
MAQ	JRP	JRP-4	ZT	DS	DT	TS	TT	TG	TŚ	TO	TL	TA	

**Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.**
pl. T. Kościuszki 11
41 - 902 Bytom

W odpowiedzi na Państwa pismo BPK/3892/12/2017/W (FI/1053/2017) z dnia 07.12.2017 r. dotyczące wywiadu branżowego dla aktualizacji mapy w zakresie uzbrojenia terenu dla potrzeb projektu budowlanego pn.: „Przebudowa wodociągu DN/OD400mm w ul. Stawowej/Gwareckiej w Bytomiu”, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna przesyła w załączeniu plan sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie ulic: Stanisława Witczaka, Stawowa, Gwarecka w Bytomiu z wykreśloną orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasą wodociągu magistralnego DN 600 mm. Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu wynosi po min. 5,0 mb z obu jego stron. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne kolidujące ze wskazaną wyżej strefą techniczną urządzeń wodociągowych oraz bezpośrednio z nimi sąsiadujące, należy uzgodnić z naszą Spółką. Opracowany projekt przebudowy sieci wodociągowej zawierający profil podłużny miejsc skrzyżowań z ww. magistralą wodociągową, uwzględniający zabezpieczenie miejsc skrzyżowań rurami osłonowymi, należy przesłać do naszej Spółki w celu uzgodnienia. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OSM Czarny Las
3. PS a/a

*Zastępca Kierownika
Wydziału Eksploatacji
Sieci Wodociągów
Andrzej Skrzypczyk*

p.o. DYREKTOR
Pionu Produkcji

Marek Czechowski

Osoba do kontaktu: Andrzej Skrzypczyk tel. 32 6038788, e-mail: a.skrzypczyk@gpw.katowice.pl

Strona 1 z 1