

Bytom, 2017-05-09

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposób przeprowadzenia narady:

w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bytomiu, ul. Parkowa 2

Termin i miejsce przeprowadzenia narady:

2017-05-09, Bytom

Oznaczenie kancelaryjne:

AGK.6630.28.2017

Opis przedmiotu narady:

**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ul. Piekarskańców Śląskich**

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
41-902 Bytom, ul. pl. T.Kościuszki 11

Płatnik:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
41-902 Bytom, ul. pl. T.Kościuszki 11

Stamp: BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. DATA WPŁYWU 15. MAJ. 2017 L.dz. 3858/05/2017/P. Stamp: ER 16.05.2017. Stamp: 72.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Ewa Krzysztoń

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Lp.	PODMIOT	UWAGI
1	URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU Wydział Geodezji Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ul. Parkowa 2 41-902 Bytom	W przypadku zniszczenia punktów osnowy podstawowej i szczegółowej inwestor zobowiązany jest do zlecenia wznowienia tych punktów firmie geodezyjnej na koszt własny.
2	NETIA 8A	Uzgadnia się z następującymi uwagami: -prace w pob. z. urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii. -kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netią S.A. Katowice ul. Murckowska 18-18a -powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/936 31 82
3	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Wydział Dokumentacji	Uzgadnia się pod warunkiem zachowania klauzul zawartych w naszym piśmie nr 70011/OND/HB/928/SIG/008622/

2017

ER/286/2017

4	Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Smolenia 35 41-902 BYTOM	Uzgodniowo pisemnie o w. DTT.611.55.2017. N. VI. z dnia 13.03.2017
5	BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.	bez uwagi
6	T. S. L. S. A.	uzgodniowo pisemnie DI/11/208/2017 z 17.01.17r.
7	Gazownia w Bytomiu	Skryty z siecią gazową nie zachowujące normatywnych dł. pionowych na 2000 mm przy użyciu rur ociekających pół standardem Gazowni w Bytomiu
8	Dz. Wykazanie Miejscem Sieciowym Główny (G-gi) podpis. soed. i rys. cis)	bez uwagi
9	Głw 5# ESTY Czerw. las	jak u pisarce 2 data 12.02.2016 TG 1860/497/2016/3
10		
11		
12		

Przewodniczący

z up. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Krzysztoń
Kierownik Referatu Zespołu
Geodezyjnego i Kartograficznego
Wydziału Geodezji