

Bytom, dnia 15.11.2017 r.

**2629/11/2017**  
**TT/985/2017**

**Dział Inwestycji  
w miejscu**

Dotyczy: uzgodnienia projektu „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przedszkola nr 33 przy ul. Konstytucji 1 w Bytomiu.

W odpowiedzi na wniosek nr FI/846/2017 z dnia 13.10.2017 r. informujemy, że projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym dla budynku przedszkola przy ul. Konstytucji 1 w Bytomiu zostaje uzgodniony. Jednakże w części projektu, dotyczącej instalacji elektrycznej zaproponowane zabezpieczenie główne z członem różnicowym (4 biegunowe) proponuje się zastąpić członami osobno różnicowymi 4 biegunowym 20A oraz zabezpieczeniem 3 biegunowym C16A (wyłącznik nadmiarowy). Ze względów ekonomicznych zabezpieczenie 2w1, na ten poziom prądu znamionowego jest droższe od 2 oddzielnych, a w przypadku awarii wymusza na dostawcy energii utrzymywanie takiego samego rezerwowego.

Ponadto, sugeruje się uzgodnienie projektu przez Urząd Miejski w Bytomiu oraz przedstawicieli przedszkola nr 33 w celu weryfikacji czy w przedmiotowym projekcie zostały ujęte wszystkie odejścia ścieków sanitarnych z przedmiotowego budynku.

**KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO**

*Dorota Zyzik*

Załącznik:  
- 1 x PT

Otrzymują:  
- Adresat  
- a/a

Opr. G Żurawski