



URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU

UL. PARKOWA 2

41-902 BYTOM

www.bytom.pl

WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 35
tel: 32 - 77 - 98 - 722, FAX: 32 - 389 - 14 - 44

Bytom, 8 września 2017 r.

AR.2510.1.23.2013-2017

DR	D	BPK Sp. z o.o.										DF	GK
DK	DATA WPŁYWU												FK
DP													FW
DE													FS
EA	14. WRZ. 2017												FA
EI													FZ
DI													FI
DB	L.dz. 7236/09/2017/P												FI
KAO	JRP	JRP4	ZT	DS	DT	TS	TT	TG	TŚ	TO	TL	TA	

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
41902 Bytom
pl. T. Kościuszki 11

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów odpowiadając na pismo Nr BPK/2791/08/2017/W FI/529/217 z dn. 28.08.2017 r. określa warunki podłączenia projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych dla Przedszkola Nr 33 przy ul. Konstytucji 1 w Bytomiu.

Zasilanie obwodów elektrycznych przepompowni – pompy o mocy 3,0 KW należy przyłączyć do tablicy rozdzielczej przedszkola – segment oznaczony ZAB TP. 1-4. Zabudować zabezpieczenie 3 fazowe typ „S” wraz z zabezpieczeniem różnicowo prądowym. Zasilanie wykonać kablem ułożonym w ziemi wzdłuż elewacji budynku. W projekcie należy również ująć elementy sygnalizacji świetlnej i akustycznej awarii urządzeń elektrycznych przepompowni.

NACZELNIK WYDZIAŁU

M. Biedrawa
Michał Biedrawa

Otrzymują :

1. Adresat
2. Przedszkole Miejskie Nr 33
3. a/a

Oprac. A.Bogacki

FI
14.09.2017
PŁK - PC
FI/694/2017

MACG10912017