

Bytom, dnia 24.05.2018 r.

## **ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu przetargu**

Dotyczy przetargu na podstawie art. 70<sup>1</sup> - 70<sup>5</sup> ustawy Kodeks cywilny i Regulaminu Postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Spółka z o.o. na wykonanie zadania, którego przedmiotem jest: „Dostawa polielektrolitów (sypkich i płynnych) do procesów odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych w Oczyszczalniach Ścieków BPK Sp. z o.o.”

Numer sprawy: 9/17/2018

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (Zamawiający), na podstawie pkt. 8.10.3. SIWZ zawiadamia o unieważnieniu przetargu, którego przedmiotem jest „Dostawa polielektrolitów (sypkich i płynnych) do procesów odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych w Oczyszczalniach Ścieków BPK Sp. z o.o.”.

Uzasadnienie:

Żaden z Wykonawców nie zaoferował preparatów, które by spełniły parametry określone w zał. 1 do SIWZ, przez co wszystkie oferty zostały odrzucone a przetarg został unieważniony. Zgodnie z treścią:

- 1) Pkt. 8.10.3. SIWZ – Zamawiający unieważnia przetarg, jeżeli w postępowaniu nie wpłynęła przynajmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, co uniemożliwia dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Ponadto Zamawiający informuję, że z przedmiotowego postępowania odrzucono następujące oferty, złożone przez:

1. Wykonawcę KLIMAPOL Sp. z o.o., Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków (Ofertę nr 1),

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Wykonawca zaoferował preparaty, które nie przeszły procedury doboru preparatu i nie spełniają parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ tj.:

Zgodnie z treścią pkt 11.1.1.3. SIWZ Zamawiający wymagał wobec produktu do odwadniania osadu by zużycie było nie większe niż 6 kg produktu w postaci handlowej dla I t suchej masy osadu- testowane na prasach OŚ Centralna. Wykonawca w testach wykazał 11,35 kg (pierwsza tura) oraz 9,4 kg (druga tura), co wskazuje na wartości wyższe niż wymagane 6 kg.

Zgodnie treścią pkt 11.1.2.3. SIWZ Zamawiający wymagał wobec produktu do zagęszczania osadu by zużycie było nie większe niż 7 kg produktu w postaci handlowej dla I t suchej masy osadu- testowane na zagęszczarkach OŚ Centralna. Wykonawca w testach wykazał 7,29 kg (pierwsza tura) oraz 12,5 (druga tura), co wskazuje, na wartość wyższą niż wymagane 7 kg.

Zgodnie treścią pkt 11.1.3.3. SIWZ Zamawiający wymagał wobec produktu do zagęszczania osadu by zużycie nie było większe niż 14 kg produktu w postaci handlowej dla I t suchej masy osadu- testowane na wirówce OS Miechowice. Wykonawca w testach wykazał 17,62 kg (pierwsza tura) oraz 19,6 (druga tura), co wskazuje, na wartość wyższą niż wymagane 14 kg.

Zgodnie z treścią:

- 1) Pkt 11.5. SIWZ – Wykonawca musi dobrać wszystkie produkty zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 11.1.1., 11.1.2. i 11.1.3. SIWZ. Oferta Wykonawcy, który nie dobrał co najmniej jednego z produktów będzie podlegała odrzuceniu na podstawie pkt. 8.9.4. SIWZ.
- 2) Pkt 8.9.4. SIWZ – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaoferowane preparaty nie spełniają parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawcę BRENNTAG Polska Sp. z o.o., ul. J. Bema 21; 47-224 Kędzierzyn - Koźle (Ofertę nr 2),

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Wykonawca zaoferował preparaty, które nie przeszły procedury doboru preparatu i nie spełniają parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ tj.:

Zgodnie z treścią pkt 11.1.1.3. SIWZ Zamawiający wymagał wobec produktu do odwadniania osadu by zużycie było nie większe niż 6 kg produktu w postaci handlowej dla I t suchej masy osadu- testowane na prasach OŚ Centralna. Wykonawca w testach wykazał 11,1 kg (pierwsza tura) oraz 10,24 kg (druga tura), co wskazuje na wartości wyższe niż wymagane 6 kg.

Zgodnie treścią pkt 11.1.3.3. SIWZ Zamawiający wymagał wobec produktu do zagęszczania osadu by zużycie nie było większe niż 14 kg produktu w postaci handlowej dla I t suchej masy osadu- testowane na wirówce OS Miechowice. Wykonawca w testach wykazał 14,5 kg (pierwsza tura) oraz 14,6 (druga tura), co wskazuje, na wartość wyższą niż wymagane 14 kg.

Zgodnie z treścią:

- 1) Pkt 11.5. SIWZ – Wykonawca musi dobrać wszystkie produkty zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 11.1.1., 11.1.2. i 11.1.3. SIWZ. Oferta Wykonawcy, który nie dobrał co najmniej jednego z produktów będzie podlegała odrzuceniu na podstawie pkt. 8.9.4. SIWZ.
  - 2) Pkt 8.9.4. SIWZ – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaoferowane preparaty nie spełniają parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawcę „KORONA JV” Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11; 02-793 Warszawa (Ofertę nr 3),

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Wykonawca zaoferował preparaty, które nie przeszły procedury doboru preparatu i nie spełniają parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ tj.:

Zgodnie z treścią pkt 11.1.1.3. SIWZ Zamawiający wymagał wobec produktu do odwadniania osadu by zużycie było nie większe niż 6 kg produktu w postaci handlowej dla I t suchej masy osadu- testowane na prasach OŚ Centralna. Wykonawca w testach wykazał 10,78 kg (pierwsza tura) oraz 9,42 kg (druga tura), co wskazuje na wartości wyższe niż wymagane 6 kg.

Zgodnie treścią pkt 11.1.2.3. SIWZ Zamawiający wymagał wobec produktu do zagęszczania osadu by zużycie było nie większe niż 7 kg produktu w postaci handlowej dla I t suchej masy osadu- testowane na zagęszczarkach OŚ Centralna. Wykonawca w testach wykazał 7,6 kg (pierwsza tura) oraz 9,55 (druga tura), co wskazuje, na wartość wyższą niż wymagane 7 kg.

Zgodnie treścią pkt 11.1.3.3. SIWZ Zamawiający wymagał wobec produktu do zagęszczania osadu by zużycie nie było większe niż 14 kg produktu w postaci handlowej dla I t suchej masy osadu- testowane na wirówce OS Miechowice. Wykonawca w testach wykazał 14,5 kg (pierwsza tura) oraz 19,81 (druga tura), co wskazuje, na wartość wyższą niż wymagane 14 kg.

Zgodnie z treścią:

- 3) Pkt 11.5. SIWZ – Wykonawca musi dobrać wszystkie produkty zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 11.1.1., 11.1.2. i 11.1.3. SIWZ. Oferta Wykonawcy, który nie dobrał co najmniej jednego z produktów będzie podlegała odrzuceniu na podstawie pkt. 8.9.4. SIWZ.
- 4) Pkt 8.9.4. SIWZ – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaoferowane preparaty nie spełniają parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Bytomskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu ds. Inżynierii  
*Ewa Truchan*  
Ewa Truchan

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
PREZIS ZARZĄDU  
*Kazimierz Bertkowiak*  
Kazimierz Bertkowiak