
POZIOM PORÓWNAWCZY 242.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
GRP SN10000 PN1 Dn600 L=218.29m
PVC-U SDR34
1:100
1:500
Proj. kanalizacja deszczowa na terenach zamkniętych- PKP wg odrębnego opracowania
Zmiana poziomu porównawczego Nowy poziom : 249.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu porównawczego Nowy poziom : 261.00 m n.p.m.
Kd1
Kd2
Kd3
Kd4
Kd5
Kd6
Kd7
Kd8
Kd9
Kd10
Kd11
Kd12
Kd13
Kd14
Kd15
Kd16
Kd17
Kd18
Kd19
Kd20
Kd21
Kd22
Kd23
Kd24
Kd25
0
1
2
3
4
Istn. komora
Proj. studzienka Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=250.43
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=250.06
Istn. studzienka Ø1200
Włączenie istn. kanału Dn600, Rz.d.=250.28
Istn. studzienka Ø1200, Rz.d.=250.49
Włączenie istn. kanału Dn600, Rz.d.=250.49
Proj. studzienka Ø1200 Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=250.85
Włączenie istn. kanału Dn400, Rz.d.=250.60
Likw. kan. deszcz. Ø600
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=251.00
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=251.65
Skrzyżowanie z proj. KS Dn200, Rz.d.=253.17
Likw. kan. Ø200
Likw. kan.
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=252.49
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=253.70
Skrzyżowanie z proj. KS Dn315, Rz.d.=253.38
Likw. kan. san. Ø300
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=254.26
Skrzyżowanie z proj. KS Dn315, Rz.d.=253.57
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=256.10
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=256.00
Skrzyżowanie z proj. KS Dn315, Rz.d.=256.46
Skrzyżowanie z proj. KS Dn200, Rz.d.=256.86
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=257.71
Włączenie istn. kanału Dn600, Rz.d.=257.26
Włączenie istn. kanału Dn100, Rz.d.=257.26
Proj. studzienka kaskadowa Ø1000
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn315, Rz.d.=270.00
Proj. włączenie kanału Dn315, Rz.d.=269.70
Skrzyżowanie z proj. KS Dn200, Rz.d.=270.69
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=272.30
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=272.35
Istn. kabel energ. nN
Skrzyżowanie z proj. KS Dn200, Rz.d.=272.52
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=273.35
Istn. kabel energ. 2nN
Proj. studzienka Ø1000
Istn. wod.
Istn. kabel energ.
Proj. rura ochronna Ø400, L=3.0m
Proj. włączenie kanału Dn315, Rz.d.=273.78
Skrzyżowanie z proj. KS Dn200, Rz.d.=273.35
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=274.59
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=274.54
180° 270°(K1)
180° 251°(K1)
176° 116°(K1)
180° 67°(K1)
193° 272°(K1)
178° 69°(K1)
173° 259°(K1)
171° 122°(K1)
182° 259°(K1)
186° 242°(K1)
174° 121°(K1)
180° 238°(K1) 121°(K2)
158°
93° 223°(K1) 189°(K2) 146°(K3)
180°
195°
198° 98°(K1) 270°(K2)
162° 72°(K1) 101°(K2)
268° 85°(K1) 109°(K2)
94°
181° 93°(K1)
180° 133°(K1) 247°(K2)
Generator profilu v.7.39h (www.spi-graf.com.pl)


180° 150°(K1) 240°(K2)
201° 86°(K1) 101°(K2) 151°(K3) 269°(K4)
158° 249°(K1) 81°(K2) 125°(K3) 182°(K4)
180° 217°(K1)
180° 239°(K1) 111°(K2)
180° 265°(K1)
180° 103°(K1) 237°(K2)
180° 107°(K1) 234°(K2)
209°
127° 84°(K1) 247°(K2) 204°(K3) 240°(K4)
204° 142°(K1) 283°(K2)
180° 90°(K1)
180° 98°(K1) 260°(K2)
181° 118°(K1) 95°(K2)
Kd26
Kd27
Kd28
Kd29
Kd30
Kd31
Kd32
Kd33
Kd34
Kd35
Kd36
Kd37
Kd38
Kd39
Kd40
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 265.00 m n.p.m.
Proj. rura ochronna Ø400, L=3.0m
Proj. rura ochronna Ø400, L=3.0m
Proj. rura ochronna Ø400, L=3.0m
Proj. rura ochronna Ø400, L=3.0m
Proj. rura ochronna Ø400, L=3.0m
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=274.86
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=274.86
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Włączenie istn. kanału, Rz.d.=273.95
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=274.90
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=274.95
Proj. włączenie kanału KD-istn Dn300, Rz.d.=274.66
Likw. kan., Rz.d.=273.70
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn315, Rz.d.=275.00
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=274.50
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=274.90
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=275.00
Istn. wod.
Skrzyżowanie z proj. KS Dn200, Rz.d.=273.63
Proj. studzienka Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn315, Rz.d.=274.75
Istn. kabel energ.
Istn. kabel telek.
Istn. wod.
Istn. kan.
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=276.02
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=275.92
Istn. kabel energ. 2SN
Istn. wod.
Skrzyżowanie z proj. KS Dn200, Rz.d.=275.69
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn315, Rz.d.=276.26
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=276.40
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=276.50
Istn. wod.
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=276.84
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=276.99
Proj. studzienka Ø1000
Istn. kabel telek.
Istn. wod.
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn315, Rz.d.=275.15
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=277.00
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=277.00
Włączenie istn. kanału Dn400, Rz.d.=277.15
Proj. studzienka Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=276.42
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=276.42
Istn. kabel energ.
Istn. kabel energ.
Proj. studzienka kaskadowa Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn315, Rz.d.=276.67
Proj. studzienka Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=277.77
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=277.77
Proj. studzienka Ø1200
Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=278.36
Proj. włączenie kanału Dn315, Rz.d.=278.36
Proj. studzienka Ø1200
276.60 276.81 277.06 277.25 277.85 278.26 278.40 278.88 279.07 279.26 279.32 279.52 279.67 280.26 280.90
273.86 273.95 274.10 274.30 274.52 274.73 274.80 275.04 275.08 275.15 276.15 276.42 276.62 277.52 277.77 278.36 279.00
2.74 2.86 2.96 2.95 3.33 3.53 3.60 3.84 3.99 4.11 3.11 2.90 2.90 2.00 1.90 1.90 1.90
10.2 ‰ 17.4 ‰ 20.9 ‰ 10.2 ‰ 10.6 ‰ 10.9 ‰ 10 ‰ 10.2 10 ‰ 29.3 ‰ 12.3 ‰ 18.1 ‰ 19.6 ‰ 19.1 ‰
29.04m 8.82 8.64 9.59 21.49m 19.81m 6.44 24.10m 3.92 6.98 9.21 16.20m 13.81m 30.06m 33.46m
SN8 Dn315 L=435.39m
441.12 449.94 458.59 468.18 472.27 489.67 494.90 498.30 509.47 515.92 530.15 540.02 543.94 549.11 550.92 560.14 562.78 576.34 590.15 620.22 653.67
8.82 8.64 9.59 21.49 19.81 6.44 24.10 3.92 6.98 9.21 16.20 13.81 30.06 33.46
5
6

Objaśnienia	Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)	
Jednostka projektowania	EcoOne Sp. z o. o.	Katowice 40-857 ul. Wolnego 4 T/F: (032) 255-36-33 ecoone@ecoone.pl
Branża	**Technologia**	
	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektował	inż. Władysław Zawierucha	
Nr upr.	SLK/1440/PWOS/06	
Opracował	mgr inż. Krzysztof Operskalski	
Nr upr.		
Sprawdził	mgr inż. Piotr Kurzbauer	
Nr upr.	297/02	
Inwestor	**Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pl. T. Kościuszki 11 41-902 Bytom**	
Temat projektu	**Projekt budowlano- wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Pasteura, Piecucha, Stalowa i Niemcewicza w Bytomiu**	
Stadium	**Projekt budowlano- wykonawczy**	
Tytuł rysunku	**Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej cz. 1**	
Nr projektu	E2520-PBW	Nr rysunku: T-R06
Data	2011.08	Podziałka: 1:100/500