



Miejski Zarząd Dróg i Mostów

41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Regon 240136989 NIP 626-279-11-35

tel. (32) 39-69-700

www.mzdim.bytom.pl; e-mail: mzdim@mzdim.bytom.pl



DTIR.VI /168/ 3945 /11

Bytom, dn. 20.05.2011 r.

EcoOne sp. z o.o.

ul. Wolnego 4

40-857 Katowice

dot.: Uzgodnienie projektu budowlano wykonawczego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Pasteura, Piecucha, Stalowa, Niemcewicza.

W odpowiedzi na pismo w sprawie podania warunków realizacji projektu w temacie jw., Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu uzgadnia co następuje:

1. W jezdniach ulic Stalowa, Pasteura, Piecucha, Niemcewicza prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać wykopem otwartym.
2. Wykopy należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1, do uzyskania wtórnego modułu odkształceń 120 i współczynnika zagęszczenia 1,03 – obciążenie ruchem KR3 dla ul. Stalowej i KR5 dla ul. Pasteura i Piecucha.
3. Po wykonaniu zasypki wykopów przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie jezdni i chodników należy zgłosić ten fakt celem dokonania przez MZDiM badań zagęszczenia gruntu.
4. Podbudowę pod nawierzchnię jezdni i chodników należy wykonać z tłucznia kamiennego – kategorii obciążenia ruchem jezdni j.w.
5. Renowację nawierzchni jezdni należy wykonać na całej ich szerokości i długości prowadzonych robót.
6. Na trasie prowadzonych robót należy wykonać regulację istniejących krawężników kamiennych, przy ul. Niemcewicza zabudować nowy krawężnik betonowy.
7. Przy ul. Pasteura i Piecucha renowację nawierzchni chodników należy wykonać na całej ich szerokości i długości prowadzonych robót. Należy zabudować materiały betonowe tj. kostkę betonową grubości 8cm.
8. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej w miejscu istniejących wpustów należy wybudować nowe z rur PVC z osadnikiem i nasadą z żeliwa sferoidalnego.
9. Uszkodzone zieleńce należy odtworzyć poprzez ułożenie humusu o minimalnej grubości 10cm wraz z obsianiem trawą i zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin.
10. Inwestor przed przystąpieniem do robót musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 19 poz.115)
11. Wszelkie roboty ziemne należy wykonać w uzgodnieniu z firmą Vattenfall Network Services z siedzibą w Gliwicach przy ul. Myśliwskiej 6.
12. Dla zakresu robót w/w uzgodnienia, prowadzonych w pasie drogowym ulic należy opracować projekt organizacji ruchu i przedłożyć do tut. Zarządu celem zaopiniowania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
d/s technicznych

Inż. Józef Butrym

Rozdzielnik:

- ① Adresat;
2. Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 (dokumentacja techniczna do wglądu w tut. Zarządzie)
3. a/a DTIR.VI (W. Bodnar)

Sekretariat (32) 39-69-700; Sekretariat Fax (32) 39-69-702; Kasa (32) 39-69-703; Księgowość (32) 39-69-715;

Oświetlenie (32) 39-69-720; Zamówienia (32) 39-69-725; Inżynieria Ruchu (32) 39-69-730;

Techniczny (32) 39-69-740; Dokumentacja terenowo-prawna (32) 39-69-750; Kadry i Płace (32) 39-69-760;

Inwestycje (32) 39-69-765; Oczyszczanie (32) 39-69-770; Zieleń (32) 39-69-780