

NBY/JL/03/S11/057601/2011
Bytom dnia 2011-07-11

EcoOne Sp. z o.o.	
Data otrzymania	14.07.2011
L. Dziennika	1095/2011
Zlecenie	

ECO ONE sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 58
43-190 Mikołów

dotyczy : uzgodnienia skrzyżowań i zbliżeń - projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Pasteura, Piecucha. Stalowa i Niemcewicza w Bytomiu
- z urządzeniami elektroenergetycznymi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2011 informujemy , że w sprawie rozwiązania skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi należy :

- **Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98**
 - na czas prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń zlecić nadzór techniczny
 - W miejscach skrzyżowań i kolizji roboty ziemne należy wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć trasę i wykonać przekopy kontrolne,
 - w przypadku kolizji wymagającej przebudowy kabla - brak możliwości nałożenia rury z powodu mufy lub trasy kabla (pod kątem) koszty przebudowy ponosi Inwestor po wcześniejszym podpisaniu Porozumienia Kolizyjnego
 - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie i ochronę odsłoniętych kabli do czasu odbioru i zasypania.
 - przed przystąpieniem do robót Wykonawca ustali z przedstawicielami Vattenfall Network Services harmonogram robót i ewentualnych wyłączeń sieci kablowej.
- Kable po zabezpieczeniu rurami ochronnymi należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru przedstawicielowi Vattenfall Network Services

Uzgodnienie to nie zwalnia Inwestora od obowiązku stosowania norm , przepisów budowy i bezpieczeństwa.

Po zakończeniu robót należy przekazać plan geodezyjny powykonawczy z naniesionymi zabezpieczeniami i zmianami.

z poważaniem:

PEŁNOMOCCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Jan Luty