



Bytom, dnia 20.10.2020 r.

Nr postępowania: 15P/2020

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy postępowania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu”.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu udziela, na podstawie pkt. 15 Instrukcji dla Wykonawców do prowadzonego postępowania, odpowiedzi na pytania przekazane mailem:

Pytanie 1. Proszę o podanie producenta aktualnych komponentów softwareowych oraz hardwareowych systemu SCADA.

Odpowiedź: SCADA PRO 2000 wersja 14.2 firmy Mikrob Ostrzeszów oraz Asix wersja 8.1.

Pytanie 2. Ile posiadacie Państwo licencji, czy są jakieś wolne (ile?), czy potrzebny jest upgrade?

Odpowiedź: Zamawiający posiada 4 licencje na PRO oraz 4 na ASIX-a i nie dysponuje wolnymi licencjami. Zamawiający nie przewiduje upgrade.

Pytanie 3. Na jakiej zasadzie ma się odbywać przesył danych między Państwa SCADĄ a instalacją fotowoltaiczną? Cyfrowy czy analogowy?

Odpowiedź: Przesył danych między SCADĄ a instalacją fotowoltaiczną będzie odbywać się cyfrowo po protokole sieciowym.

Pytanie 4. Jaki dokładnie typ/wersja SCADY i jaki model sterownika jest używany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Typ i wersje SCADY wskazano w odpowiedziach na pytanie 1 i 2, natomiast sterowniki to SIMATIC S7 300, S7 1500 oraz S7 1200 i Mitsubishi seria Fx na jednym obiekcie.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
ZŁONEK ZARZĄDU
Lukasz Świętek

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES
Arkadiusz Koco