



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki II; tel. (32) 39 67 100;
fax (32) 39 67 158; dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl



Bytom, dnia 20.04.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: „**Bezwykopowa renowacja kanału w ulicy Smolenia, Nawrota i Żołnierza Polskiego**” – nr postępowania 6/2022.

W odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na podstawie pkt. 15.7 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego wymagalności minimalnej grubości rękawa wynoszącej 5mm po utwardzeniu. Z uwagi na to, że parametrem kluczowym w bezwykopowej renowacji kanałów metodą rękawa jest jego sztywność obwodowa obliczana zgodnie z normą PN-EN 1228, określona przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu jako nie niższa niż SN8, grubość rękawa wynikać będzie z jakości zastosowanego materiału (wartości krótkoterminowego modułu sprężystości rękawa). Zamawiający wymaga zastosowania rękawa o module min. 19000MPa. Pragniemy nadmienić, iż na rynku dostępne są rękawy charakteryzujące się modulem 21500 MPa a ich grubość po utwardzeniu jest niższa lecz zachowuje wszystkie parametry rękawa samonośnego. Mniejsza grubość ścianek kanału oznacza także lepszy parametr przepływu hydraulicznego kanału. Także w aspekcie ekonomicznym, przewaga jest dla rękawa o wyższym module gdyż koszt rękawa o mniejszej grubości jest mniejszy. Nie ma więc uzasadnienia wymóg stosowania większej grubości rękawa a tym samym ponoszenia dodatkowych kosztów. W związku z powyższym prosimy także o potwierdzenie, że parametrem kluczowym jest uzyskanie wymaganej sztywności obwodowej rękawa a nie parametr grubości zastosowanej wykładziny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego minimalnej grubości rękawa. Potwierdza również że parametrem kluczowym jest grubość ścianki rękawa przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SWZ.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Longin Siemiat

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Gąsieniewicz



AB 1768

NIP: 626-000-28-26 REGON: 270150701 Nr KRS 0000016744
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 230.405.000 zł
konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310